

Comune di CERIANO LAGHETTO (MB)
CAPITOLATO SPECIALE

ALLEGATO 6

INDICAZIONI PER LA REDAZIONE DEL DAIE

(Documento di analisi dell'illuminazione esterna)

(rif. art. 31.1)

Il Documento di analisi dell'illuminazione esterna (DAIE), introdotto con la Legge regionale della Regione Lombardia n. 31 del 05/10/2015, dovrà rispondere ai requisiti di cui all'art. 7 del medesimo provvedimento, di cui si riporta stralcio, e del regolamento tecnico ivi richiamato.

Al fine di individuare le potenzialità di intervento sul sistema di impianti di illuminazione pubblica e per conseguire un adeguato risparmio energetico e la riduzione dell'inquinamento luminoso, il DAIE contiene i seguenti elementi:

- censimento delle categorie illuminotecniche, dei flussi di traffico e degli indici di declassamento relativi al comparto viario presente sul territorio amministrativo; ricognizione dello stato di fatto degli impianti di pubblica illuminazione e dei dati di proprietà;
- verifica della rispondenza ai requisiti normativi vigenti, con particolare riferimento agli aspetti inerenti alla sicurezza, e delle eventuali criticità;
- individuazione delle zone di particolare tutela dall'inquinamento luminoso;
- identificazione delle opportunità per il miglioramento delle prestazioni energetiche degli impianti di pubblica illuminazione e la riduzione dell'inquinamento luminoso;
- individuazione della tempistica e delle modalità per perseguire la proprietà pubblica degli impianti esistenti di pubblica illuminazione, tenuto conto dei contratti in essere;
- identificazione delle opportunità per la realizzazione di linee di alimentazione dedicate per gli impianti di pubblica illuminazione esterna;
- individuazione della tempistica e degli interventi programmati per l'implementazione degli impianti di pubblica illuminazione per l'erogazione di servizi integrati mediante materiali e tecnologie complementari.