

"CASETTA DELL'ACQUA" - Piazza dei Mercanti - EROGATORE USCITA

Parametro	Unità Misura	Limite Legge		08/01/2013
pH	Unità di pH	6,5 - 9,5		7,8
Residuo fisso a 180 °C	mg/l	-		251
Durezza totale	°F	15 - 50 °F (consigliato)		18
Calcio	mg/l (Ca)	-		62
Cromo VI	mg/l (Cl)			< 1
Magnesio	mg/l (Mg)	-		6,2
Nitrati	mg/l (NO3)	50		40
Potassio	mg/L (K)			0,8
Sodio	mg/L (Na)	200		5,5
Tricloroetilene	mg/l			< 1,0
Tetracloroetilene	mg/l			< 1,0
Tri + Tetra - cloroetilene	mg/l	10		< 1,0
Batteri coliformi a 37 °C	UFC/100 ml	0		0
Escherichia coll	UFC/100 ml	0		0
Conteggio colonie a 22 °C	UFC/ml	Vedi nota C)		0
Conteggio colonie a 37 °C	UFC/ml	-		< 4,0
Enterococchi	UFC/100 ml	0		0
Pseudomonas aeruginosa	UFC/250 ml	0		0

**NOTE**

C) Senza variazioni anomale

E) "di ..." è un limite strumentale; al di sotto del valore indicato, lo strumento non è in grado di determinare il parametro

n. d.) Non Determinato