CITTA' DI
SARONNO

APRILE 2016

Parametro	Unità Misura	Limite Legge	Casetta dell'acqua	Rubinetto Bagno Piscina	Scuola Elementare Pizzigoni	Asilo Via Busnelli	Scuola Materna Via Montesanto
			BP Sec per Saronno Servizi SpA	*BP Sec per Saronno Servizi SpA*	*BP Sec per Saronno Servizi SpA*	*BP Sec per Saronno Servizi SpA*	*BP Sec per Saronno Servizi SpA*
			07/04/16	04/04/16	04/04/16	04/04/16	04/04/16
Conducibilità elettrica a 20°C	µS/cm	2500	332	350	315	238	333
Residuo fisso a 180 °C	mg/l	-	231	243	219	165	231
Durezza totale	°F	15 - 50 °F (consigliato)	17	19	17	13	18
Calcio	mg/l (Ca)	-	53	60	53	40	57
Cloruri	mg/l (Cl)	250	9,2	15	14	7,8	14
Magnesio	mg/l (Mg)	-	9,2	9,8	9,2	7,4	9,2
Nitriti	mg/l (NO2)	0,50	< 0,05	< 0,05	< 0,05	< 0,05	< 0,05
Nitrati	mg/l (NO3)	50	34	35	30	17	32
Solfati	mg/l (SO4)	250	12	18	14	5,9	16
Cromo VI	µg/l		< 2,5	< 2,5	< 2,5	< 2,5	< 2,5
Tricloroetilene	µg/l		-	< 1,0	< 1,0	< 1,0	< 1,0
Tetracloroetilene	µg/l		-	1,7	1,4	< 1,0	1,7
Tri + Tetra - cloroetilene	µg/l	10	-	1,7	1,4	< 1,0	1,7
Batteri coliformi a 37 °C	UFC/100 ml	0	0	0	0	0	0
Escherichia coll	UFC/100 ml	0	0	0	0	0	0
Conteggio colonie a 22 °C (vedi nota B)	UFC/ml		< 1,0	< 4,0	55	4,0	< 4,0
Conteggio colonie a 37 °C	UFC/ml	-	< 4,0	< 1,0	22	< 4,0	< 1,0
Pseudomonas aeruginosa	UFC/250 ml	0	0	-	-	-	-
Enterococchi	UFC/100 ml	0	0	0	0	0	0
Salmonella spp			-	-	-	-	-
Staphylococcus aureus	UFC/250 ml		-	-	-	-	-

Parametro	Unità Misura	Limite Legge	Pozzo V. S. Giuseppe	Pozzo V. Miola angolo V. Parini	Pozzo V. Novara	Pozzo V. Donati	Pozzo V. C. Porta	Pozzo V.le Prealpi	Pozzo V. Brianza
			BP Sec per Saronno Servizi SpA	*BP Sec per Saronno Servizi SpA*	*BP Sec per Saronno Servizi SpA*	*BP Sec per Saronno Servizi SpA*	*BP Sec per Saronno Servizi SpA*	*BP Sec per Saronno Servizi SpA*	*BP Sec per Saronno Servizi SpA*
			07/04/16	04/04/16	07/04/16	07/04/16	07/04/16	07/04/16	04/04/16
Conducibilità elettrica a 20°C	µS/cm	2500	256	350	284	215	216	376	249
Residuo fisso a 180 °C	mg/l	-		243	187	149	150	261	173
Durezza totale	°F	15 - 50 °F (consigliato)	15	19	16	12	12	20	14
Calcio	mg/l (Ca)	-	49	60	52	37	37	63	42
Cloruri	mg/l (Cl)	250	7,3	15	9,4	4,7	4,7	10	7,9
Magnesio	mg/l (Mg)	-	6,8	9,8	7,4	6,7	6,7	10,0	8,6
Nitriti	mg/l (NO2)	0,50	< 0,05	< 0,05	< 0,05	< 0,05	< 0,05	< 0,05	< 0,05
Nitrati	mg/l (NO3)	50	27	35	28	9,9	19	39	21
Solfati	mg/l (SO4)	250	7,6	18	11	5,4	5,4	15	6,3
Cromo VI	µg/l		< 2,5	< 2,5	< 2,5	< 2,5	< 2,5	< 2,5	< 2,5
Tricloroetilene	µg/l		-	< 1,0	-	-	-	-	1,0
Tetracloroetilene	µg/l		-	2,1	-	-	-	-	< 1,0
Tri + Tetra - cloroetilene	µg/l	10	-	2,1	-	-	-	-	1,0
Batteri coliformi a 37 °C	UFC/100 ml	0	0	0	0	0	0	0	0
Escherichia coll	UFC/100 ml	0	0	0	0	0	0	0	0
Conteggio colonie a 22 °C (vedi nota B)	UFC/ml		< 1,0	< 4,0	< 4,0	< 1,0	< 4,0	< 1,0	160
Conteggio colonie a 37 °C	UFC/ml	-	< 1,0	< 1,0	< 1,0	< 1,0	< 4,0	< 1,0	170
Pseudomonas aeruginosa	UFC/250 ml	0	-	-	-	-	-	-	-
Enterococchi	UFC/100 ml	0	0	0	0	0	0	0	0
Salmonella spp			-	-	-	-	-	-	-
Staphylococcus aureus	UFC/250 ml		-	-	-	-	-	-	-

NOTE
A) Senza variazioni anomale
n. d.) Non Determinato

DATI FORNITI DALLA SOCIETA' SARONNO SERVIZI S.p.A.