

PERIODO: SETTEMBRE 2014 DATI FORNITI DA ASL VARESE					
Parametro	Unità Misura	Limite Legge	Scuole Materna Via Marzorati	Scuole Elementare Pizzigoni Via Parini	Scuole Materna Via Monte Santo
			24/09/14	24/09/14	24/09/14
Bromoclorometano	µg/l		< 0,1	< 0,1	< 0,1
Bromoformio	µg/l		< 0,4	< 0,4	< 0,4
Cloroformio	µg/l		< 0,1	< 0,1	< 0,1
Dibromoclorometano	µg/l		< 0,1	< 0,1	< 0,1
Trihalometani totale	µg/l	30	< 0,7	< 0,7	< 0,7
Tetracloroetilene	µg/l		< 0,1	2,9	3,8
Tricloroetilene	µg/l		1,7	0,9	0,8
Somma Tetra e Tricloroetilene	µg/l	10	2	4	5