



DICEMBRE 2016

Parametro	Unità Misura	Limite Legge	Cassetta dell'acqua	Rubinetto Bagno Piscina	Scuola Elementare Pizzigoni	Asilo Via Busnelli
			BP Sec per Saronno Servizi SpA	BP Sec per Saronno Servizi SpA	BP Sec per Saronno Servizi SpA	BP Sec per Saronno Servizi SpA
			06/12/16	05/12/16	05/12/16	05/12/16
Conducibilità elettrica a 20°C	µS/cm	2500	342	349	296	242
Residuo fisso a 180 °C	mg/l	-	238	243	206	168
Durezza totale	°F	15 - 50 °F (consigliato)	18	18	16	13
Calcio	mg/l (Ca)	-	58	59	54	43
Cloruri	mg/l (Cl)	250	9,2	14	10	7,6
Magnesio	mg/l (Mg)	-	8,6	8,0	6,2	5,5
Nitriti	mg/l (NO2)	0,50	< 0,05	< 0,05	< 0,05	< 0,05
Nitrati	mg/l (NO3)	50	34	34	27	19
Solfati	mg/l (SO4)	250	12	18	12	6,5
Cromo VI	µg/l		< 2,5	< 2,5	< 2,5	< 2,5
Tricloroetilene	µg/l		< 1,0	< 1,0	< 1,0	< 1,0
Tetracloroetilene	µg/l		< 1,0	3,3	1,3	< 1,0
Tri + Tetra - cloroetilene	µg/l	10	<1,0	3,3	1,3	< 1,0
Antiparassitari (vedi nota A) - Totali	µg/l	0,50				
Antiparassitari - Atrazina	µg/l	0,10	< 0,02	< 0,02	< 0,02	< 0,02
Antiparassitari - Simazina	µg/l	0,10	< 0,02	< 0,02	< 0,02	< 0,02
Antiparassitari - Propazina	µg/l	0,10	< 0,02	< 0,02	< 0,02	< 0,02
Antiparassitari - Molinate	µg/l	0,10	< 0,02	< 0,02	< 0,02	< 0,02
Antiparassitari - Bentazone	µg/l	0,10	< 0,02	< 0,02	< 0,02	< 0,02
Antiparassitari - Bromacile	µg/l	0,10	< 0,02	< 0,02	< 0,02	< 0,02
Batteri coliformi a 37 °C	UFC/100 ml	0	0	0	0	0
Escherichia coll	UFC/100 ml	0	0	0	0	0
Conteggio colonie a 22 °C (vedi nota B)	UFC/ml		< 1,0	< 4,0	< 1,0	< 4,0
Conteggio colonie a 37 °C	UFC/ml	-	< 1,0	< 4,0	< 4,0	< 1,0
Pseudomonas aeruginosa	UFC/250 ml	0	0	-	-	-
Enterococchi	UFC/100 ml	0	0	0	0	0
Salmonella spp			Assente	Assente	Assente	Assente
Conteggio Stafilococchi patogeni	UFC/250 ml		0	-	-	-

Parametro	Unità Misura	Limite Legge							
			Pozzo V. S. Giuseppe	Pozzo V. Miola angolo V. Parini	Pozzo V. Novara	Pozzo V. Donati	Pozzo V. C. Porta	Pozzo V.le Prealpi	Pozzo V. Brianza
			BP Sec per Saronno Servizi SpA	BP Sec per Saronno Servizi SpA	BP Sec per Saronno Servizi SpA	BP Sec per Saronno Servizi SpA	BP Sec per Saronno Servizi SpA	BP Sec per Saronno Servizi SpA	BP Sec per Saronno Servizi SpA
			06/12/16	05/12/16	06/12/16	06/12/17	06/12/16	06/12/16	05/12/16
Conducibilità elettrica a 20°C	µS/cm	2500	255	336	299	214	227	397	251
Residuo fisso a 180 °C	mg/l	-	177	234	208	149	158	276	174
Durezza totale	°F	15 - 50 °F (consigliato)	14	18	16	12	12	21	14
Calcio	mg/l (Ca)	-	46	58	54	41	42	68	47
Cloruri	mg/l (Cl)	250	8,3	15	10	6,8	5,1	13	8,8
Magnesio	mg/l (Mg)	-	6,1	8,6	6,2	4,3	3,7	9,8	5,5
Nitriti	mg/l (NO2)	0,50	< 0,05	< 0,05	< 0,05	< 0,05	< 0,05	< 0,05	< 0,05
Nitrati	mg/l (NO3)	50	26	35	31	11	26	39	23
Solfati	mg/l (SO4)	250	7,5	18	12	5,6	5,7	20	7,3
Cromo VI	µg/l		< 2,5	< 2,5	< 2,5	< 2,5	< 2,5	< 2,5	< 2,5
Tricloroetilene	µg/l		< 1,0	< 1,0	1,8	< 1,0	< 1,0	< 1,0	1,0
Tetracloroetilene	µg/l		< 1,0	3,0	< 1,0	< 1,0	< 1,0	< 1,0	< 1,0
Tri + Tetra - cloroetilene	µg/l	10	< 1,0	3,0	1,8	< 1,0	< 1,0	< 1,0	1,0
Antiparassitari (vedi nota A) - Totali	µg/l	0,50							
Antiparassitari - Atrazina	µg/l	0,10	< 0,02	< 0,02	< 0,02	< 0,02	< 0,02	< 0,02	< 0,02
Antiparassitari - Simazina	µg/l	0,10	< 0,02	< 0,02	< 0,02	< 0,02	< 0,02	< 0,02	< 0,02
Antiparassitari - Propazina	µg/l	0,10	< 0,02	< 0,02	< 0,02	< 0,02	< 0,02	< 0,02	< 0,02
Antiparassitari - Molinate	µg/l	0,10	< 0,02	< 0,02	< 0,02	< 0,02	< 0,02	< 0,02	< 0,02
Antiparassitari - Bentazone	µg/l	0,10	< 0,02	< 0,02	< 0,02	< 0,02	< 0,02	< 0,02	< 0,02
Antiparassitari - Bromacile	µg/l	0,10	< 0,02	< 0,02	< 0,02	< 0,02	< 0,02	< 0,02	< 0,02
Batteri coliformi a 37 °C	UFC/100 ml	0	0	0	0	0	0	0	0
Escherichia coll	UFC/100 ml	0	0	0	0	0	0	0	0
Conteggio colonie a 22 °C (vedi nota B)	UFC/ml		< 4,0	< 4,0	< 1,0	< 1,0	< 1,0	< 4,0	24
Conteggio colonie a 37 °C	UFC/ml	-	< 1,0	< 4,0	< 1,0	< 1,0	< 4,0	< 1,0	4,0
Pseudomonas aeruginosa	UFC/250 ml	0	-	-	-	-	-	-	-
Enterococchi	UFC/100 ml	0	0	0	0	0	0	0	0
Salmonella spp			Assente	Assente	Assente	Assente	Assente	Assente	Assente
Conteggio Stafilococchi patogeni	UFC/250 ml		-	-	-	-	-	-	-

NOTE

A) Senza variazioni anomale
n. d.) Non Determinato

DATI FORNITI DALLA SOCIETA' SARONNO SERVIZI S.p.A.